



**CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3ª REGIÃO – RS
AUTARQUIA FEDERAL**

**DESPACHO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2022/000545
Esclarecimento 2**

Questionamento:

Estou conversando com o meu projetista e concordo com ele, aonde ele escreve assim:
“Grupo 3 não tem desenhos, nem imagens, nada. Só a descrição, e não consta espessura.”

Verifica isso prá gente, fazendo um favor?

Resposta:

Os móveis mencionados (Mesa de reuniões, Mesa de escritório e Divisória de mesa) devem ser confeccionados em chapa com 25mm de espessura.